

Znak: NT-232/7/4/18

Warszawa, dnia 14.12.2018 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Wykonywanie obsługi konserwacyjnej i serwisowej: central klimatyzacyjnych i klimatyzatorów oraz instalacji wody lodowej zainstalowanych w budynkach: Herpetarium, Ptaszarni, Nosorożców, Słoniarni, kuchni zwierzęcej, Bezkregowców, Żyrafiarni i Zwierząt Laboratoryjnych, Pawilonie dla Małp Człekokształtnych, Hipopotamiarni, Akwarium, Paludarium, starej Małpiarni, Azylu dla Ptaków i Azylu dla Gadów „Cites”, ochrony, biurowych, hodowlanych, białych niedźwiedzi i kasach na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie,

Znak: NT-232/7/4/18

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie informuje, że w dniu 13.12.2018 r. wpłynęły pytania dotyczące treści *Zapytania ofertowego*.

W związku z powyższym, na podstawie pkt V ppkt 1 *Zapytania ofertowego* przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający wymaga od Oferentów wyceny dostawy i wymiany kompletu filtrów powietrza do central wentylacyjnych, w ramach ryczałtu za wykonanie prac serwisowych?

Jeśli tak, to ile wymian kompletu filtrów w okresie trwania umowy wymaga Zamawiający?

Odp.: Zamawiający wymaga wyceny dostawy i wymiany kompletu filtrów powietrza do central wentylacyjnych w ramach ryczałtu. Zamawiający wymaga wymiany kompletu filtrów 3 x w ciągu roku. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania dodatkowej wymiany, Zamawiający zleci dodatkową wymianę na podstawie odrębnego zlecenia.

Z poważaniem

dr Andrzej G. Kruszewicz

Dyrektor
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

.....
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
dr Andrzej G. Kruszewicz