



Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa
tel. 22 619 40 41, e-mail: zoo@zoo.waw.pl
www.zoo.waw.pl, fb/WarszawskieZOO

Znak: NZ-28-6/20

Warszawa, dnia 26.08.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dachu budynku warsztatów na terenie Miejskiego Ogródu Zoologicznego w Warszawie”.

Znak: NZ-28-6/20

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie informuje, że w dniu 24.08.2020 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, przekazujemy treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego:

Pytanie:

Zapytanie odnośnie wsporników instalacji odgromowej, proszę przemyśleć czy nie warto istniejące wsporniki, które i tak trzeba zdemontować do krycia papą, zamienić na wsporniki klejone do podłoża, i co z pomiarem instalacji odgromowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamontowanie wsporników klejonych do podłoża.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dodatkowo wymaga, aby Wykonawca w ofercie uwzględnił pomiar instalacji odgromowej po wymianie.

Z poważaniem

DYREKTOR

dr Andrzej G. Kruszewicz

.....
Dyrektor Miejskiego Ogródu Zoologicznego
w Warszawie